

Suhteellinen kosteus, Tila 1.04



Mittauslaite ISEC Sisäilmaloggeri
Inspector Sec Oy

Mittaus alkoi 30.10.2019
Mittaus päättyi 2.12.2019

MIN 14 %
MAX 47 %

MEDIAANI 26 %
Kohde Kostian koulu, Pälkäne