


### Paine-ero Tila 1.04 - Välipohja



Mittauslaite ISEC Sisäilmaloggeri  
Inspector Sec Oy

Mittaus alkoi 30.10.2019  
Mittaus päättyi 2.12.2019

MIN -0,38 Pa  
MAX 14,2 Pa

MEDIAANI 3,31 Pa  
Kohde Kostian koulu, Pälkäne