


TOIMINTASELOSTUS

Laiteita ohjataan valvontajärjestelmästä. Laitteisiin tulee tarkoitukseen soveltuva ohjainkortti, Sire Competent tai vastaava.

Lisätiedot kaaviossa RAU-A32001

LAITELUETTELO

LAITETUNNUS	TEKNISET ARVOT	ESIMERKKITYYPPI/HUOMAUTUKSIA	SIJ.PAIKKA
KK01KF01	$V_i=720\text{ l/s}$	Frico PA3515WL + ohjainkortti SRe	A13
KK01KF02	$Q=15\text{ kW}$		
	$P_e=0.65\text{ kW (230V/2.8A/50Hz)}$		
KK01TCV45	Omavoimainen säätöventtiili	FJVR 10	A13



MUUTOS	PVM	TEKI	MUUTOKSEN SISÄLTÖ	SUUNN.	RAKENNUS-TOIMENPIDE:	PIIRUSTUSLAJI:	TOIMINTAKAAVION N:O
				Mika Laurila	UUDISRAKENNUS		
				15.6.2016	RAKENNUSKONTEEN NIMI JA OSOITE:	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O
				ALLEKIRJOITUS	KOSTIA-AREENA	OVIVERHOKOJEET	LVI-5334-1104
					KEHÄTIE 1		LEHTI
					36600 PÄLKÄNE		LEHDISTÄ
							TIEDOSTON NIMI:
							1
							1



ARKINS
SUUNNITTELU OY

P. 0400-305 740
SAMMONKATU 16
90570 OULU
F. 08-342 722
www.arkins.fi

TEKNOLOGIAPIISTO
PL 125 87400 KAJAANI
F. 08-6149 257
etunimi.sukunimi@arkins.fi

PITKÄNSILLANKATU 1-3
67100 KOKKOLA
F. 06-8220 034