



- LIKELMAISIMET B.E.G.**
- KÄYTÄVÄT / TUULIKAAPIT, PORRASHUONE Y.M. (DALI KÄYTÄVÄOHJAUS)
- PÄÄLMAISIN (PYÖREX TUNNISTEKUVO)
- LÄSNÄOLUTUNNISTIN LUXMAT PD4-M-DALI-IP (PINTA-ASENNUS -AP)
- ASETELURIVOT: OHJAUSKAJA 15MIN. JA OPASTUSVALO 208 5MIN.
- TÄYSIN AUTOMAATTINEN TOIMINTA.
- ORJAALMAISIN
- LÄSNÄOLUTUNNISTIN LUXMAT PD4-S-FP (PINTA-ASENNUS -AP)
- KAPELONTI 3x1,5N TAI 4x1,5S
- PUKHU, WC-T, VARASTOT Y.M. (LÄSNÄOLUTUNNISTUS ON/OFF)**
- LÄSNÄOLUTUNNISTIN LUXMAT PD4-10-FP (PINTA-ASENNUS -AP IP44)
- KAPELONTI 3x1,5N TAI 4x1,5S
- HUOM. ERTILOJEN IP-LUOKAT JA ASENNUSTAVAT
- LÄSNÄOLUTUNNISTIN LUXMAT PD3N-10-FP (PINTA-ASENNUS -AP IP44)
- ASETELURIVOT: OHJAUSKAJA 10MIN.
- KAPELONTI 3x1,5N TAI 4x1,5S
- HUOM. ERTILOJEN IP-LUOKAT JA ASENNUSTAVAT
- KAIKOSÄÄTIMET (LUOVUTETAAN KÄYTTÖHENKILÖNNALLE)**
- 1KPL LUXMAT R-PD3N
- 1KPL LUXMAT R-PD-DALI
- VÄRI TARKISTETTAVA ENNEN TILAUSTA**
- KAPELHYYLT KUUMASINKITTÄ TIKASHYYLTÄ, MEKA KS20, SALEISSA VÄRI RAL 7039
- LEVEYDET TASOKUVEN MUKAAN
- SALEISSA POHJALEVEYD POL. VÄRI RAL 7039
- PYSTYKASKAPELHYYLT KUUMASINKITTÄ TERÄSTÄ, MEKA KS20, SALEISSA VÄRI RAL 7039
- LEVEYDET TASOKUVEN MUKAAN
- VALAISINRIPUSTUSKOSKI MEKA MEK 110M VALKOINEN, SALEISSA VÄRI RAL 7039
- JOHTOKANAVA MEKA INSTAL 170-2M, VÄRI RAL 7039
- PYSTYKANAVA MEKA INSTAL 108M, VÄRI RAL 7039
- PINTA-ASENNUKSET OBO BETERMANN WOK-KANAVAAN (EI TEKNISSISSÄ TILOISSA EIKÄ VARASTOISSA) VÄRI TUMMANHARMAA
- JOHTOTIEDE JATKO-, KULMA- JA KIINNITYSTARVINA KÄYTTÄÄN KYSEISEN JÄRJESTELMÄN KUULUVIA TEHDASVALMITA OSA
- RASIT HYLIIYLLÄ JA KISKOILLA ASENNETAAN ASENNUSLEVYIHIN
- VARARASIOILLA SEINISSÄ JÄRJESTETTY VETONARULLA KAPELHYYLLE/ALASLASKUUN
- ALASLASKUUN JAKORASIT ALAKATON YLÄPUOLELLE
- KALUSTESARJA SCHNEIDER ELECTRIC EXXACT, VÄRI ANTRASIITTI**
- KALUSTEIDEN VÄRIT ALUEITTAIN SOVITTAVA ARKKITEHDIN KANSSA ENNEN TILAUSTA
- SALEISSA 1 JA 2 KALUSTEET SCHNEIDER ELECTRIC ROBUST KALUSTESARJAA, ISKUNKESTÄVYYS IK09**
- KATSONN ALLA SEINÄSYNNYKSSÄ KALUSTEET KUTEN MUULLA RAKENNUKSESSA.
- KLMA**
- JAKOTUKUN JA HUONETERMOSTAATTIN VÄLINEN KAPELONTI SU
- 40,8x10,8
- KAPELONNIN SOPIVUUS HANKITTUUN JÄRJESTELMÄN TARKISTETTAVA LAITEOMITTAJALTA ENNEN ASENNUSTA
- KLMA**
- SURKUNEN MUUNTAJAN JA SUHKUPANELIN VÄLINEN KAPELONTI SU
- 40,8x10,8
- KAPELONNIN SOPIVUUS HANKITTUUN JÄRJESTELMÄN TARKISTETTAVA LAITEOMITTAJALTA ENNEN ASENNUSTA
- KAIKKI KAPELIT HALOGEENITTOMIA**
- KAIKKI PUTKITUKSET, KOJE- JA JAKORASIT TARVIKKEINEEN HALOGEENITTOMIA**
- KAIKKI ASENNUSKALUSTEET HALOGEENITTOMIA**

PÄLKÄNE		KOSTIA-AREENA		SÄHKÖASENNUKSET	
KÄYTTÄJÄ		36600 PÄLKÄNE		1-KERROS OSA 1	
SÄHKÖSUUNNITTELU		VAHEKOSKI OY		SÄH 1102-203	
Morttialankuntie 91		Puh. 050 60 224		1102-1 kerros	
31640 HUMPPIA		jari@vahekoski.fi		15.6.2012	
				JARI VAHEKOSKI	