



PYSÄKÖINTIALUEEN POHJOISOSA

KAPELOINTI

- 1 = MOK 2x2,5+2,5
- 2 = MOK 4x2,5+2,5
- 3 = MOK 4x6+6
- 4 = MOK 4x10+10
- 5 = MOK 4x16+16

- 11 = MOK LSZH 2x2,5+2,5
- 12 = MOK LSZH 4x2,5+2,5
- 13 = MOK LSZH 4x6+6
- 14 = MOK LSZH 4x10+10
- 15 = MOK LSZH 4x16+16

PISTORASAKOTILO 00822V ABB (2-TUNNIN AJASTIMELLA) 4kpi
+ PIVELAPAT + PIVÄVÄT + JÄLUSTAT
PISTORASAKOTILO 00822V ABB (2-TUNNIN AJASTIMELLA) 4kpi
+ SEINÄASENNUSLAIPAT

KAIKKI KUVASSA ESITETYT KAAPELIT ASENNETAAN SUOJAPUTKIN.
LIKENNEALUEILLA PUTKEN LUJUSLUOKKA A JA KÄYTTÖLUOKKA, RASKASKÄYTTÖ SN 16
VARAPUTKET VARUSTETAAN VETONARULLA

KUVASSA ESITETTYEN KAAPELEIDEN SUOJAPUTKIN KOKO
VALTIAN KAAPELKOON MUKAAN

HEIKKOVIRTA JA VAHVAVIRTTAKAAPELEITA EI SAA ASENTAA SAMAA PUTKEEN

TUKIMUURIVALAISIMEN KAAPELOINTI JA KYTKENTÄ SÄHKÖRAKASSA

VALAISINPILVÄIDEN JA PISTORASAKOTILOIDEN PVLVALAISTUS ESIM.

SS-1 (ALLE 5m PILVÄMÄLLE)

PKE (PISTORASAKOTILOIT)

PÄLKÄNE		SÄHKÖASENNUKSET	
KOSTIA-AREENA		ASEMPIIRROS	
KEHÄTIE 1		1:200	
36600 PÄLKÄNE			
SÄHKÖSUUNNITTELU		SÄH 1102-101	
VAHEKOSKI OY			
Marttilankumantie 91 Puh. 050 60 224		1102-101	
31640 HUMPPILA jpi@vahekoski.fi		15.6.2012	
		JARI VAHEKOSKI	