RK12 RK02

C
SALI 2
SALIN VALAISIMIEN ALAPINTA 9250

SALI 2 YLÄOSA

KORKEA TILA

KUNTOSALI

B
SALI 1

AULA/KAHVIO
70,4 m²

KATSOMO
129,6 m²

NÄKYMÄT MAISEMAAN

EI-60
VESIKATTEESEEN ASTI

+105.000

+100.00

+99.00

+99.25

+97.00

+102.400

+108.400

+109.300 KATON SUUNTAISESTI

RK11

RK12

RK02

PROJ.1

PROJ.2

PROJ.3

PROJ.4

2 079

3 113

3 614

8 613

3 078

4 076

1 839

2 240

7 160

7 250

29 223

6 800

2 299

2 000

300

7 063

7 200

7 200

15 466

7 200

3 557

25 538

7 605

LIIKELAMAISMET EI.E.G

KÄYTÄVÄT/ TUULIKAAPIT, PORRASHUONE YMV. (DALI KÄYTÄVÄOHJAUS)

PÄÄLAMAISIN (PYÖREÄ TUNNISTEKUVIO)
LÄSNÄOLOTUNNISTIN LUXOMAT PD4-M-DALI-FP (PINTA–ASENNUS –AP)
ASETTELUARVOT: OHJAUSAIKA 15MIN. JA OPASTUSVALO 20% 5MIN.
TÄYSIN AUTOMAATTINEN TOIMINTA.

ORJALAMAISIN
LÄSNÄOLOTUNNISTIN LUXOMAT PD4-S-FP (PINTA–ASENNUS –AP)
KAAPELOINTI 3x1,5N TAI 4x1,5S

PUKUH., WC-T, VARASTOT YMV. (LÄSNÄOLOTUNNISTUS ON/OFF)

PD4 LÄSNÄOLOTUNNISTIN LUXOMAT PD4N-1C-FP (PINTA–ASENNUS –AP IP44)
KAAPELOINTI 3x1,5N TAI 4x1,5S
HUOM. ERITILOJEN IP–LUOKAT JA ASENNUSTAVAT

LÄSNÄOLOTUNNISTIN LUXOMAT PD3N-1C-FP (PINTA–ASENNUS –AP IP44)
ASETTELUARVOT: OHJAUSAIKA 10MIN.
KAAPELOINTI 3x1,5N TAI 4x1,5S
HUOM. ERITILOJEN IP–LUOKAT JA ASENNUSTAVAT

KAUKOSÄÄTIMET (LUOVUTETAAN KÄYTTÖHENKILÖKUNNALLE)
– 1KPL LUXOMAT IR–PD3N
– 1KPL LUXOMAT IR–PD–DALI

KAAPELIHYLLYT KUUMASINKITTYÄ TIKASHYLLYÄ, MEKA KS20, SALEISSA VÄRI RAL 7039
LEVEYDET TASOKUVIEN MUKAAN
–SALEISSA POHJALEVY POL. VÄRI RAL 7039

PYSTYTIKASKAAPELIHYLLYT KUUMASINKITTYÄ TERÄSTÄ, MEKA KS20, SALEISSA VÄRI RAL 7039
LEVEYDET TASOKUVIEN MUKAAN

VALAISINRIPUSTUSKISKO MEKA MEK 110M VALKOINEN, SALEISSA VÄRI RAL 7039

JOHTOKANAVA MEKA INSTAL 170–2M, VÄRI RAL 7039

PYSTYKANAVA MEKA INSTAL 108M, VÄRI RAL 7039

VÄRIT TARKISTETTAVA ENNEN TILAUSTA

PINTA–ASENNUKSET OBO BETTERMANN WDK–KANAVAAN (EI TEKNISISSÄ TILOISSA EIKÄ VARASTOISSA) VÄRI TUMMANHARMAA

JOHTOTEIDEN JATKO–, KULMA–, HAARA– JA KIINNITYSTARVIKEINA KÄYTETÄÄN KYSEISEEN JÄRJESTELMÄÄN KUULUVIA TEHDASVALMIITA OSIA

RASIAT HYLLYILLÄ JA KISKOILLA ASENNETAAN ASENNUSLEVYYHIN

■ = VARARASKOILTA SEINISSÄ JM20 VARUSTETTUNA VETONARULLA KAAPELIHYLLYILLE/ALASLASKUUN

○ = ALASLASKUISSA JAKORASIAT ALAKATON YLÄPUOLELLE

KALUSTESARJA SCHNEIDER ELECTRIC EXXACT, VÄRI ANTRASIITTI
KALUSTEIDEN VÄRIT ALUEITTAIN SOVITTAVA ARKKITEHDIN KANSSA ENNEN TILAUSTA

SALEISSA 1 JA 2 KALUSTEET SCHNEIDER ELECTRIC
ROBUST KALUSTESARJAA, ISKUNKESTÄVYYS IK09
KATSOMON ALLA SEINÄSTYENNYKSISSÄ KALUSTEET KUTEN MUUALLA RAKENNUKSESSA.

KLIMA JT1 JAKOTUKIN JA HUONETERMOSTAATIN VÄLINEN KAAPELOINTI SU
4x0,8+0,8
KAAPELONNIN SOPIVUUS HANKITTUUN JÄRJESTELMÄÄN TARKISTETTAVA LAITETOIMITTAJALTA ENNEN ASENNUSTA

KLIMA SP SUIHKUJEN MUUNTAJAN JA SUIHKUPANELIN VÄLINEN KAAPELOINTI SU
4x0,8+0,8
KAAPELONNIN SOPIVUUS HANKITTUUN JÄRJESTELMÄÄN TARKISTETTAVA LAITETOIMITTAJALTA ENNEN ASENNUSTA

KAIKKI KAAPELIT HALOGEENITTOMIA

KAIKKI PUTKITUKSET, KOJE– JA JAKORASIAT TÄRVIKKEINEEN HALOGEENITTOMIA

KAIKKI ASENNUSKALUSTEET HALOGEENITTOMIA

PÄLKÄNE KOSTIA–AREENA	SÄHKÖASENNUKSET 1–KERROS OSA 2 1:50
KEHÄTIE 1 36600 PÄLKÄNE	
SÄHKÖSUUNNITTELU VAHEKOSKI OY Mertilonkulmantie 91 Puh. 050 60 224 31640 HUMPPILA jari@vahekoski.fi	SÄH 1102–204 TILI 1102–1 kerros AVIE PVM 15.6.2012 SUUNN. JARI VAHEKOSKI