

VALVOTUN ULKO-OVEN PERIAATEKUVA

MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

LIIKETUNNISTIMET LIITETÄÄN ALUEITTAIN KIINTEISTÖVALVONTAAN
- SALI 1
- SALI 2
- AULA, SALI 2 POISTUMISTIE, KELLARIKÄYTÄVÄ
- KUNTOSALI, IV-KONEHUONE
- SALI 1 POISTUMISTIE

62 LIIKETUNNISTIN PLT 24 (PRODUAL OY) YHT. 18KPL

62 | 53/62 KYTKENTÄRASIA YHT. 18KPL NÄKYVIIN JÄÄVILLÄ ERIKOISVÄRI

62 PITKÄSALVANKYTKIN EI SU

62 MAGNEETTIKYTKIN OVESSA EI SU

OVIEN SÄHKÖINEN LUKITUS

JOKAINEN OVI LIITETÄÄN KIINTEISTÖVALVONTAAN OMANA OHJAUKSENA

MOOTTORILUKKO EI SU

53 PITKÄSALVANKYTKIN EI SU

53 MAGNEETTIKYTKIN OVESSA EI SU

53/62 RIVILIITINKOTELO TELETILASSA
KAIKKI KAAPELIT PÄÄTETÄÄN RIVILIITTIMIIN
KYTKENNÄT RIVILIITINKOTELOSSA KYTKENTÄKAAPELEILLA

53 KYYNÄRPAINIKE YHT. 2KPL

KAAPELOINTI

M3 = MHS LSZH 3x2x0,5

M5 = MHS LSZH 5x2x0,5

M10 = MHS LSZH 10x2x0,5

M20 = MHS LSZH 20x2x0,5

M50 = MHS LSZH 50x2x0,5

PÄLKÄNE
KOSTIA-AREENA
KEHÄTIE 1
36600 PÄLKÄNE

JÄRJESTELMÄKAAVIO
MURTOHÄLYTYS JA SÄHKÖLUKITUS
2-KERROS IV-KONEHUONE 1:100

SÄHKÖSUUNNITTELU
VAHEKOSKI OY
Marttilankulmantie 91 Puh. 050 60 224
31640 HUMPPILA jari@vahekoski.fi

SÄH 1102-723

TIED. 1102-2 kerros IV konehuone
PVM 15.6.2012 SUUNN. JARI VAHEKOSKI