



Kaikki kattosäteilijöiden vakiovirtausventtiilit varustetaan toimilaitteilla.
Toimilaitteita ohjataan RAU-järjestelmän huonelämpötilamittauksilla 24V on/off-viesteillä.

vakiovirtausventtiili
+ toimilaitte

- ◆ = FYYSINEN LIITÄNTÄ ALAKESKUKSEEN
- ◇ = OHJELMALLINEN LIITÄNTÄ

- ⌞ = SU (KAAPELI, SUOJAPUTKI, ASENNUS JA KYTKENTÄ)
- ⌞⌞ = LAITETOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄ KAAPELI
- = PISTOTULPPALIITÄNTÄ

MUUTOS	PVM	TEKI	MUUTOKSEN SISÄLTÖ		RAKENNUSLOINENPIDE:	PIIRUSTUSLAJI:	TOIMINTAKAAVION N:O	
			SUUNN.	Mika Laurila	UUDISRAKENNUS		SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O	MUUTOS:
			PVM.	15.6.2016	RAKENNUSKONTEEN NIMI JA OSOITE:	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	LVI-5334-1103	
			ALLEKIRJOITUS		KOSTIA-AREENA	SÄTEILYLÄMMITYS KYTKENTÄ- JA SÄÄTÖPERIAATE	LEHTI	LEHDISTÄ
					KEHÄTIE 1 36600 PÄLKÄNE		1	1
							TIEDOSTON NIMI:	



ARKINS

SUUNNITTELU OY

P. 0400-305 740

SAIMONKATU 16

90570 OULU

F. 08-342 722

www.arkins.fi

TEKNOLOGIAPIIUSTO

PL 125 87400 KAJAANI

F. 08-6149 257

etunimi.sukunimi@arkins.fi

PITKÄNSILLANKATU 1-3

67100 KOKKOLA

F. 06-8220 034