

PÄLKÄNE

KOSTIA-AREENA

KEHÄTIE 1  
36600 PÄLKÄNE

SÄHKÖSUUNNITTELU  
VAHEKOSKI OY

Marttilankulmantie 91 Puh. 050 60 224  
31640 HUMPPILA jari@vahekoski.fi

SÄÄTÖKAAVIO

LATTIALÄMMITYS PERIAATE


SÄH 1102-602

TIED. 1102-602

VITE

PVM 15.6.2012

SUUNN. JARI VAHEKOSKI



Huoneanturien ja jakotukkikaappien kytkentärasioiden väliset kaapeloinnit sekä niiden suojausputket, asennukset ja kytkennät kuuluvat sähköurakkaan.

Jakotukkikaappien paikat lämmityspuolen pohjakuvista (lopulliset paikat ja määrät tarkistetaan lattialämmitystoimittajan asennuspiirustuksista).

Kaikki lattialämmitettävät tilat varustetaan lämpötila-anturilla TE. Anturi asennetaan sähköpieleen tai oviseinälle.

#### LAITELUETTELO:

Jakotukkikaappi	Sijainti	Kytkevät lattialämmitysalueet ja -termostaatit
JTK1	F2 käytävä 2	5 kpl F16 pukuhuone 3 F17 pukuhuone 2 F18 pesuhuone 1 F19 WC 1 F20 pukuhuone 1
JTK2	F2 käytävä 2	5 kpl F9 pukuhuone 6 F10, pesuhuone 3, F11 WC 3 F12 pukuhuone 5 F13 pukuhuone 4 F14 pesuhuone 2
JTK3	F7 ensiaputila	6 kpl B5 WC 6, B6 pukuhuone 7 B7 pesuhuone 4 B8 WC 7, B9 pukuhuone 8 B10 pesuhuone 5 B11 pukuhuone 9, B12 WC8 F7 ensiaputila
JTK4	C10 pukuhuone 2	8 kpl C8 WC 9 C9 pukuhuone 1 C10 pukuhuone 2 C11 WC 10 E15 pukuhuone 11 E16 WC 12 E17 WC 11 E18 pukuhuone 10
JTK5	E8 käytävä 6	4 kpl E5 pesuhuone 6 E6 pukuhuone 11, E7 WC 14 E10 pukuhuone 10, E12 WC 13 E11 pesuhuone 7

◆ = FYYSINEN LIITÄNTÄ ALAKESKUKSEEN  
◇ = OHJELMALLINEN LIITÄNTÄ

λ = SU (KAAPELI, SUOJAPUTKI, ASENNUS JA KYTKENTÄ)  
λ/λ = LAITETOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄ KAAPELI  
□ = PISTOTULPPALIITÄNTÄ

MUUTOS	PVM	TEKI	MUUTOKSEN SISÄLTÖ	SUUNN.	RAKENNUS-TOIMENPIDE:	PIIRUSTUSLAJI:	TOIMINTAKAAVION N:O
				Mika Laurila	UUDISRAKENNUS		
	15.6.2016			PVM.	RAKENNUSKONTEEN NIMI JA OSOITE:	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O
				ALLEKIRJOITUS	KOSTIA-AREENA	LATTIALÄMMITYS PERIAATE	LMV-5334-1102
					KEHÄTIE 1 36600 PÄLKÄNE		LEHTI
							LEHDISTÄ
							TIEDOSTON NIMI:
							1
							1

**ARKINS**  
SUUNNITTELU OY

P. 0400-305 740  
SAMMONKATU 16  
90570 OULU  
F. 08-342 722  
www.arkins.fi

TEKNOLOGIAPIISTO  
PL 125 87400 KAJAANI  
F. 08-6149 257  
etunimi.sukunimi@arkins.fi

PITKÄNSILLANKATU 1-3  
67100 KOKKOLA  
F. 06-8220 034