



LINJAMAISMET B.E.G.
KÄYTTÄVÄ / TULOKAARTI, PORRASHUONE Y.M. (DAI KÄYTTÄVÄOHJAUS)
PÄÄLÄMAISIN (PYÖREÄ TUNNISTEIKUO)
LÄSNÄOLOUNNISTIN LUXOMAT PD4-M-DALI-FP (PINTA-ASENNUS -AP)
ASETELTAUVAUT: OHJAUSKANA 15MIN. JA OPASTUSVALO 20% SMPL.
TÄYDEN AUTOMATITTEN TOIMINTA.

ORJALMAISIN
LÄSNÄOLOUNNISTIN LUXOMAT PD4-S-FP (PINTA-ASENNUS -AP)
KAPELOINTI 3x1.5N TAI 4x1.5S

PUKUIH. WC-T. VARASTOT Y.M. (LÄSNÄOLOUNNISTUS ON/OFF)
LÄSNÄOLOUNNISTIN LUXOMAT PD4N-1C-FP (PINTA-ASENNUS -AP IP44)
KAPELOINTI 3x1.5N TAI 4x1.5S
HUOM. ERTILOEN P-LUKAT JA ASENNUSTAVAT

LÄSNÄOLOUNNISTIN LUXOMAT PD3N-1C-FP (PINTA-ASENNUS -AP IP44)
ASETELTAUVAUT: OHJAUSKANA 10MIN.
KAPELOINTI 3x1.5N TAI 4x1.5S
HUOM. ERTILOEN P-LUKAT JA ASENNUSTAVAT

KAIKOSÄÄTÖMET (LUOVUTETAAN KÄYTTÖHENKILÖNNALLE)
- 1KPL. LUXOMAT IR-PD3N
- 1KPL. LUXOMAT IR-PD-DALI

KAPELHILLYT KUUMASINITYT TIKASHILLYT, MEKA K320, SALEISSA VÄRI RAL 7039
LEVEDET TASOKUUNEN MUKAAN
- SALEISSA POKALEVY POL. VÄRI RAL 7039
PYSYTYSKASKAPELHILLYT KUUMASINITYT TERÄSTÄ, MEKA K320, SALEISSA VÄRI RAL 7039
LEVEDET TASOKUUNEN MUKAAN
VALAISINRIPUSTUSKOSKI MEKA MEK 110M VALKONEN, SALEISSA VÄRI RAL 7039
JOHTOKANAVA MEKA INSTAL 170-2M, VÄRI RAL 7039
PYSYKANAVA MEKA INSTAL 108M, VÄRI RAL 7039

VÄRIT TARKISTETTAVA ENNEN TILAUSTA

PINTA-ASENNUKSET OBO BETTERMANI WOK-KANAVAN (D) TEKNISSISSÄ TILOSSA EIKÄ VARASTOISSA
VÄRI TUMMANHARMAA
JOHTOTEDEN JÄTKÖ-, KULMA-, HAARA- JA KINNITYSTARVIKKEEN KÄYTTÄÄN
KYSYSEEN JÄRJESTELMÄÄN KUULUVA TEHDASVALMISTA OSA
RASAT IYLLYLLÄ JA KISKOLLA ASENNETAAN ASENNUSLEVYIHIN
■ = VARASTOILTA SENSISSÄ M200 VARUSTETTUUNA VETONARULLA KAPELHILLYLLE/ALASLASKUUN
○ = ALASLASKUUN JAKORASAT ALAKATON YLÄPUOLELLE

KALUSTESARJIA SCHNEIDER ELECTRIC EXXACT, VÄRI ANTRASIIITI
KALUSTEDEN VÄRIT ALUEITTAIN SOVITTAVA ARKKITEHDON KANSSA ENNEN TILAUSTA
SALEISSA 1 JA 2 KALUSTEET SCHNEIDER ELECTRIC
ROBUST KALUSTESARJAA, ISKUNKESTÄVYYS IK09
KATSONKIN ALLA SENSISSÄYNNYSSISSÄ KALUSTEET KUTEN MUJALLA RAKENNUKSESSA.

KILMA JÄTKÖJEN JA HUONEISTOISTATIN VÄLINEEN KAPELOINTI SU
4x0.8x0.8
KAPELOINNIN SOPIVUUS HANKITTUUN JÄRJESTELMÄÄN TARKISTETTAVA LAITOTIMITTÄJÄLTÄ ENNEN ASENNUSTA

KILMA SUHKUJEN MUUNTAJAN JA SUHKUPANELIN VÄLINEEN KAPELOINTI SU
4x0.8x0.8
KAPELOINNIN SOPIVUUS HANKITTUUN JÄRJESTELMÄÄN TARKISTETTAVA LAITOTIMITTÄJÄLTÄ ENNEN ASENNUSTA

KAIKKI KAAPELIT HALOGEENITTOIMA
KAIKKI PUTKIKUSET, KOJE- JA JAKORASIT
TARVIKKEINEEN HALOGEENITTOIMA
KAIKKI ASENNUSKALUSTEET HALOGEENITTOIMA

PÄLKÄNE KOSTIA-AREENA	SÄHKÖASENNUKSET KELLARIKERROS OSA 2	1:50
KEHÄTIE 1 36600 PÄLKÄNE	SÄHKÖSUUNNITTELU VAHEKOSKI OY	SÄH1102-202
Muuttokirjelmä 91 31640 HUOPPIA	Puh. 050 60 224 jari@vahekoski.fi	1102-kellari 15.5.2012 JARI VAHEKOSKI