



- KAPELIHYLLYT KUUMASINKITTÄ TIKASHYLLÄ, MEKA KS20, SALEISSA VÄRI RAL 7039  
LEVEYDET TASOKUVIEN MUKAAN  
-SALEISSA POHJALEVY POL. VÄRI RAL 7039
- PYSTYTIKASKAPELIHYLLYT KUUMASINKITTÄ TERÄSTÄ, MEKA KS20, SALEISSA VÄRI RAL 7039  
LEVEYDET TASOKUVIEN MUKAAN
- VALAISINRIPUSTUSKISKO MEKA MEK 110M VALKOINEN, SALEISSA VÄRI RAL 7039
- JOHTOKANAVA MEKA INSTAL 170-2M, VÄRI RAL 7039
- PYSTYKANAVA MEKA INSTAL 108M, VÄRI RAL 7039

PINTA-ASENNUKSET OBO BETTERMANN WDK-KANAVAAN (EI TEKNISISSÄ TILOISSA EIKÄ VARASTOISSA)  
VÄRI TUMMANHARMAA

JOHTOTEIDEN JATKO-, KULMA-, HAARA- JA KIINNITYSTARVIKEINA KÄYTETÄÄN  
KYSEISEEN JÄRJESTELMÄÄN KUULUVIA TEHDASVALMILLA OSIA

RSIAT HYLLYLLÄ JA KISKOILLA ASENNETAAN ASENNUSLEVYIHIN

■ = VARARASIOILTA SEINISSÄ JM20 VARUSTETTUNA VETONARULLA KAPELIHYLLYLLE/ALASLASKUUN

○ = ALASLASKUISSA JAKORASIAT ALAKATON YLÄPUOLELLE

KALUSTESARJA SCHNEIDER ELECTRIC EXXACT, VÄRI ANTRASIITTI  
KALUSTEIDEN VÄRIT ALUEITTAIN SOVITTAVA ARKKITEHDIN KANSSA ENNEN TILAUSTA

SALEISSA 1 JA 2 KALUSTEET SCHNEIDER ELECTRIC  
ROBUST KALUSTESARJAA, ISKUNKESTÄVYYS IK09  
KATSONOMON ALLA SEINÄSYVENNYKSISSÄ KALUSTEET KUTEN MUULLA RAKENNUKSESSA.

KLMA 4x0,8+0,8 JTI JAKOTUKIN JA HUONETERMOSTAATIN VÄLINEN KAPELOINTI SU  
KAPELOINNIN SOPIVUUS HANKITTUUN JÄRJESTELMÄÄN TARKISTETTAVA LAITETOIMITTAJALTA ENNEN ASENNUSTA

KLMA 4x0,8+0,8 SP SUIHKUJEN MUUNTAJAN JA SUIHKUPANELIN VÄLINEN KAPELOINTI SU  
KAPELOINNIN SOPIVUUS HANKITTUUN JÄRJESTELMÄÄN TARKISTETTAVA LAITETOIMITTAJALTA ENNEN ASENNUSTA

KAIKKI KAPELIT HALOGEENITTOMIA

KAIKKI PUTKITUKSET, KOJE- JA JAKORASIAT  
TARVIKKEINEEN HALOGEENITTOMIA

KAIKKI ASENNUSKALUSTEET HALOGEENITTOMIA

PÄLKÄNE KOSTIA-AREENA		SÄHKÖASENNUKSET 2-KERROS IV-KONEHUONE 1:50	
KEHÄTIE 1 36600 PÄLKÄNE			
SÄHKÖSUUNNITTELU VAHEKOSKI OY		SÄH 1102-205	
Marttilankulmantie 91 Puh. 050 60 224 31640 HUMPPILA jari@vahekoski.fi		TIED. 1102-2 kerros IV konehuone PVM 15.6.2012 SUUNN. JARI VAHEKOSKI	