



SYÖKSYTORVEN JA VESIKOURJEN SULANAPITO
TOTEUTUS VAKIOVASTUSKAAPILLA, ASENNUS KAKSIKERRON TEHO 15-20W/m (SULATUSTEHO 30-40W/m)
KAAPELIN KINNITYS VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN, PANNOTUS 25-30cm VÄLEIN JA
SYÖKSYTORVEN KOHDALLE VEDONPOSTOKOUKUU.
SYÖKSYTORVESTA SULANAPITOKAAPELI VEDÄXÄN RÄNNIKÄVÖÖN JA SEN POSTIMISPUITEEN 3m MATKALLE.
SADEVESIJÄRJESTELMÄN JAKORASIAI SILUMINIRASIOITA.
KAAPELIN PITUUDET KUVASSA OHJEELLISIA PITUUKSIA, TODELLISET PITUUDET MITATTAVA ENNEN TILAUSTA.
VAKIOVASTUSKAAPELI SLEDUO-KAAPELIA (SLEKA 0Y), KAAPELIN RESISTANSIARVO TODELLISEN PITUUDEN MUKAAN.

KOKO KOHTEEN SULAPITOKAAPELIEN YHTEENLASKETTU LASKENNALLINEN PITUUS ON 396m

PÄLKÄNE KOSTIA-AREENA KEHÄTE 1 36800 PÄLKÄNE	SÄHKÖASENNUKSET	
	VESIKATTO	1:100
SÄHKÖSUUNNITTELU VAHEKOSKI OY Manttanseläntie 91 Puh. 050 60 224 31640 HUMPPILA jari@vahekoski.fi	SÄH 1102-206	
	1102-vesikat	15.6.2012 JARI VAHEKOSKI